

「厚別公園競技場補助競技場仮設電気設備設置業務」に関する質問回答

	質問	回答
1	図面 2P : 図中の「※樹木について健全な状態を維持するため、設置時の保護および日々目視点検を行い…」について。 ・設置から撤去までの期間、毎日現地にて目視点検をする必要がありますか？または監視カメラの設置などで代用することも可能ですか？ ・また異常が出た際に講じる代替処置にかかる費用は、本業務の費用に含みますか？	・目視点検については、可能な限り、現地にて1日1～2回（朝夕）の実施を想定しています。監視カメラでの代用は録画等のほか、適切な監視体制が設けられ、有事の際は早急に現地対応が可能である事が求められます。 ・異常が出た際の代替処置にかかる費用については、状況に応じ協議のうえ決定します。なお、自然現象による樹木の倒壊など不可抗力であることが明らかな場合は本業務の費用に含みません。
2	大まかな仮設盤設置日・撤去日を教えてください。	別途発注の工事（業務）受注者、施設管理者との打ち合わせによります。なお、施設の使用期間は4月20日から11月20日の予定です。
3	業務仕様書 1P : 仮設盤から二次側のケーブル（CE5.5sq-2C・EEF2.0-2C）は、各種負荷に接続までする必要がありますか？	質問のとおり、各種負荷に接続する必要があります。
4		
5		