

「大和ハウス プレミストドーム排水設備保全業務」に関する質問回答

	質問	回答
1	業務仕様書 1ページ 5 (1)② 3ページ 給排水衛生設備保全業務整備部品一 覧の配管類 既設配管と更新の配管接続は溶接以外にLAカップリング等の接続 は可能でしょうか。 配管及び継手は白ガス管・ねじ込み継手の使用は可能でし ょうか。	既設配管と更新配管の接続方法について、「ねじ接合、フランジ 接合、圧送排水鋼管用可とう継手による接合、ハウジング形管継 手による接合」としていただければ問題ございません。 また、配管及び継手について、「白ガス管・ねじ込み継手」の使 用は問題ございません。