

## 業務仕様書

### 1 業務名

藤野野外スポーツ交流施設ナイター照明設備保全業務

### 2 業務概要

藤野野外スポーツ交流施設において、ナイター照明設備等の点検を実施したところ、照明用の分電盤(E-3)の破損が発見されたため、当該分電盤の交換を行う。

### 3 履行場所

藤野野外スポーツ交流施設（札幌市南区藤野473番地1）

### 4 履行期間

契約締結日から令和7年11月14日まで

### 5 業務内容

(1) 別紙1の機器の交換を行う。

### 6 産業廃棄物処理

- (1) 今回撤去及び取り外した機器や部品等は、関係法令に基づき産業廃棄物として適正に処理を行うこととし、処理先は原則として札幌市内の処理施設とすること。また、履行期間内にマニフェスト伝票(A・E票)の写しを提出し、完了期限までに最終処分が終了したことを示すこと。
- (2) 産業廃棄物の処理を行ったものは、マニフェスト伝票の写しを提出することとし、原本は法律に基づき排出事業者が5年間保存すること。また、広域認定処理を行ったものについては、管理票の写しを提出すること。

### 7 提出書類

以下のとおり提出すること。

| 提出時期 | 書類名                                                               | 備考                                                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 完了時  | 完成図書<br>(以下の書類を綴じる)<br>・各種測定結果表<br>・機器完成図<br>・写真帳<br>・産業廃棄物管理票の写し | CD-R等にて電子データも提出すること<br>書類を綴じる際は見出し等を付け分かりやすくすること<br><br>・機器(新・旧)、作業(前・中・後)を基本とする<br>・履行期間内にA・E票の写しを提出すること |
|      | 完了届                                                               |                                                                                                           |

※提出部数は原則各2部とするが、対象施設が複数の場合は全施設をまとめた完成図書を1部と、各施設別にまとめた完成図書を1部ずつ提出すること。

## 8 その他

- (1) 本作業に必要な仮設、工事用動力、用水及び官公庁等への手続き等の費用は受注者にて負担すること。また、機器メーカー技術者や電気主任技術者等の立会い費用も受注者が負担すること。
- (2) 業務の実施にあたっては、労働安全衛生法のほか関係法令を遵守すること。
- (3) 契約後は関係者にて打合せ及び現場確認を実施すること。また、業務の計画・実施にあたっては、開催イベントや施設利用者への影響を最小限に抑えるため、担当職員及び施設管理者と作業工程を十分打合せること。
- (4) 未使用機器等の電源切断の励行による節電、再生紙の積極利用など、環境に配慮した資源の利用に留意すること。
- (5) その他、業務の実施に関して疑義が生じた場合は、担当職員と打合せの上遺漏のないよう遂行すること。

## 別紙1

## 交換品一覧

| 項 | 照明柱<br>記号 | 交換機器          |                                                   | 数<br>量 | 単<br>位 |
|---|-----------|---------------|---------------------------------------------------|--------|--------|
|   |           | 品名            | 規格                                                |        |        |
| 1 | E-3       | 鋼製分電盤(SUS)    | 主幹 3P30A＋分岐 2P20A*6＋2P20A*1<br>取付金具付              | 1      | 面      |
| 2 | E-3       | 低圧 鋼帯鎧装ケーブル   | 600V CVMAZV38mm2-3C                               | 3      | m      |
| 3 | E-3       | 低圧 鋼帯鎧装ケーブル   | 600V CVMAZV8mm2-3C                                | 3      | m      |
| 4 | E-3       | 接続材料(電力ケーブル用) | 600V レジン注入工法(直線)60mm2<br>3 心 92-JA4 スリーエムジャパン     | 1      | 組      |
| 5 | E-3       | 接続材料(電力ケーブル用) | 600V レジン注入工法(直線)22mm2<br>3 心 92-JA4 スリーエムジャパン     | 1      | 組      |
| 6 | E-3       | 鋼製電線管         | 厚鋼電線管 呼び径 G42 10.211kg/本<br>定尺 3.66m/本 JIS C 8305 | 4      | m      |
| 7 | E-3       | 鋼製電線管付属品      | ボックスコネクタ等                                         | 1      | 式      |
| 8 | E-3       | 電線管支持材        | ダクター等                                             | 1      | 式      |
| 9 | E-3       | ステンレスバンド      | SFT-N215                                          | 3      | 個      |
|   |           |               |                                                   |        |        |

※整備部品が廃番や規格変更等により、上記交換品以外の機器を使用する場合は、同等品が規格を満たしていることがわかるカタログ等を提出し、担当者の確認と承認を受けること。