

(令和7年9月2日 掲載)

質 問 応 答 書

調達件名 駒岡清掃工場運営モニタリング支援業務

番号	質 問 事 項	回 答
1	入札説明書P2 4(3)ならびに仕様書3枚目 9(2)について、「業務責任者及び主任技術者は、次のいずれかの資格を有すること。」とあります。 ア 技術士(総合技術監理部門-衛生工学-廃棄物・資源循環) イ 技術士(衛生工学部門-廃棄物・資源循環) こちらに関し、現行の名称より前の名称である「総合技術監理部門 衛生工学 廃棄物管理」、「衛生工学部門 廃棄物管理」等の有資格者を配置してよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
2	入札説明書P2 4(4)について、「廃棄物処理施設に関するモニタリング又はモニタリング支援を履行した実績(平成27年以降に完了したものに限る)」とのご指定がありますが、廃棄物処理施設の種類の問わない理解でよろしいでしょうか(例:焼却施設、破碎施設、最終処分場)。	お見込みの通りです。
3	入札説明書P3 6(1)について、参加希望の場合、入札説明書4(3)～(4)に掲げる競争参加資格を有することを証明する書類(資格証、当該資格保有者の雇用を確認できるもの(健康保険証、社員証の写し等)委託契約書の写し等)を提出するとあります。 ここで、4(4)の記載は企業としての実績のように読み取れますが、仕様書3枚目 9(1)には、「平成27年(2015年)4月1日以降に完了した廃棄物処理施設に関するモニタリング又はモニタリング支援の業務経験がある業務責任者、主任技術者を定めること。」とあります。 以上より、入札参加申請に必要な書類は、「企業としての実績証明」、「業務責任者の実績証明及び雇用関係書類」、「主任技術者の実績証明及び雇用関係書類」の3種類が必要になるのでしょうか。	入札参加申請に必要な書類は「企業としての実績証明」のみで構いません。
4	仕様書4枚目 第2章 特記仕様書について、新しく竣工した駒岡清掃工場は、施工に関して3年間、設計に関して10年間の瑕疵担保期間中(現在の契約不適合期間)と認識しています。 仕様書(3)に記載のある定例会議(又は別の会議等)において、この対応に伴う施設の改造等に関する議題が出てくることが想定されます。本業務においては、これらの技術内容確認等の支援も含むのでしょうか。	お見込みの通りです。