

業務仕様書

1 業務名

厚別温水プール加圧給水ポンプ保全業務

2 業務目的

厚別温水プールの上水用の加圧給水ポンプが設置から 20 年以上経過しており、修繕用の部品供給が停止されていることから、機器を更新する保全業務を行う。

3 履行場所

厚別温水プール（札幌市厚別区厚別中央 2 条 6 丁目）

4 履行期間

契約締結日から令和 8 年 3 月 3 0 日まで

5 業務内容

(1) 加圧給水ポンプ

- ・加圧給水ポンプを交換すること。
- ・吸込側及び吐出側の配管に、防振継手を取り付けること。
- ・パイプサイレンサーを取り付けること。
- ・配管の更新に伴い、保温の撤去・更新を行うこと。

(2) 作業条件

3 月下旬に行われる 2 週間程度の施設整備日に作業を行うこと。詳細な日程については、担当職員と協議のうえ確定させること。

(3) 産業廃棄物処理

産業廃棄物については適切に処分し、履行期間内にマニフェスト（A・E 票）の写しを提出すること。

(4) 作業工程表

現地作業の概略工程表を作成すること。

6 成果品

(1) 完了届

(2) 業務報告書（写真帳含む） ※施工前、施工中、施工後の写真を撮影すること。

(3) マニフェスト（A・E 票の写し）

7 その他

- (1) 履行期間中に別途発注業務及び別途工事等が発生した場合、十分に調整の上、施設の運営管理への影響を最小限とするよう努めること。
- (2) 業務の実施にあたっては、関係法令等を遵守すること。
- (3) 業務の実施にあたっては、利用者の利便性や安全性を十分考慮すること。
- (4) 未使用機器等の電源切断の励行による節電、再生紙の積極利用など、環境に配慮した資源の利用に留意すること。
- (5) その他、業務の実施に関して疑義が生じた場合は、担当職員と打合せの上遺漏のないよう遂行すること。

加圧給水ポンプ保全業務整備部品一覧

No	品 名	規 格	単位	数量
1	給水加圧ポンプ	KF2 50P2.2	式	1
2	同上用防振架台	PJR-38	式	1
3	一般配管用ステンレス鋼管	SU60 SU50	式	1
4	同上継手類		式	1
5	パイプサイレンサー	KV-65N	個	1
6	防振継手	50A-175L	個	2

※整備部品が廃番や規格変更等により、上記一覧に記載の部品以外を使用する場合は、同等品以上であることがわかるカタログ等を提出し、担当者の確認と承認を受けること。