




(白石区菊水元町8条3丁目5番1号)



札幌市下水道河川局事業推進部豊平川水処理センター	所 長	係 長	係	製 図	令和 7 年 8 月	工 事 名	豊平川水再生プラザ第1処理施設No. 2高段汚水除塵機修繕業務		図 番 1 / 5
						図 名	豊平川水再生プラザ 位置図	縮 尺 _____	





 今回履行範囲

施工要件

- ・ 揺寄チェーンおよびスプロケットの撤去、交換を行う。
- ・ 揺寄チェーンはブレンを支給品とし、A2アタッチメントは交換とする。
- ・ スクリーン下部の塞ぎ板が摩耗により欠損しているため、溶接補修を行う。
補修材料：FB-6×38×1000L×2枚
- ・ ライナー、ボルト・ナットは新品交換とする。
- ・ 既設レーキは再使用とする。
- ・ 廃金属は厚別水再生プラザ貯留施設へ搬出する。
(厚別区厚別町山本645番地18)