

業務仕様書

1 業務名

厚別温水プール加圧給水ポンプ保全業務

2 業務目的

厚別温水プールの上水用の加圧給水ポンプが設置から20年以上経過しており、修繕用の部品供給が停止されていることから、機器を更新する保全業務を行う。

3 履行場所

厚別温水プール（札幌市厚別区厚別中央2条6丁目）

4 履行期間

契約締結日から令和8年3月30日まで

5 業務内容

1 加圧給水ポンプ

- ・加圧給水ポンプを交換すること。
- ・吸込側及び吐出側の配管に、防振継手を取り付けること。
- ・パイプサイレンサーを取り付けること。
- ・配管の更新に伴い、保温の撤去・更新を行うこと。

2 作業条件

3月下旬に行われる10日程度の施設整備日に作業を行うこと。詳細な日程については、担当職員と協議のうえ確定させること。

3 産業廃棄物処理

産業廃棄物については適切に処分し、履行期間内にマニフェスト（A・E票）の写しを提出すること。

(4) 作業工程表

現地作業の概略工程表を作成すること。

6 成果品

1 完了届

2 業務報告書（写真帳含む） ※施工前、施工中、施工後の写真を撮影すること。

3 マニフェスト（A・E票の写し）

7 その他

- (1) 履行期間中に別途発注業務及び別途工事等が発生した場合、十分に調整の上、施設の運営管理への影響を最小限とするよう努めること。
- (2) 業務の実施にあたっては、関係法令等を遵守すること。
- (3) 業務の実施にあたっては、利用者の利便性や安全性を十分考慮すること。
- (4) 未使用機器等の電源切断の励行による節電、再生紙の積極利用など、環境に配慮した資源の利用に留意すること。
- (5) その他、業務の実施に関して疑義が生じた場合は、担当職員と打合せの上遺漏のないよう遂行すること。

加圧給水ポンプ保全業務整備部品一覧

No	品 名	規 格	単位	数量
1	給水加圧ポンプ	KFE 50P2.2 吸込50 吐出65 3φ×200V×50Hz	台	1
2	同上用防振架台	PJR-38	台	1
3	塩ビライニング鋼管	SGP-80A VB 4m	m	1
4	塩ビライニング鋼管	SGP-50A VB 4m	m	1
5	同上継手類	ドレン管接続部含む	式	1
6	防振継手	80A-120L	個	1
7	防振継手	50A-100L	個	2
8	Cコア 10K 合フランジ	50A	枚	2
9	Cコア 10K 合フランジ	80A	枚	2
10	Cコア 5K 合フランジ	80A	枚	1
11	コアゲートバルブ	50A	個	2
12	バタフライバルブ	80A	個	1

※整備部品が廃番や規格変更等により、上記一覧に記載の部品以外を使用する場合は、同等品以上であることがわかるカタログ等を提出し、担当者の確認と承認を受けること。