

仕様書

1 業務名

札幌市民ホール外調機・パッケージエアコンの部品交換業務

2 業務内容

市民ホールに設置している外調機・パッケージエアコンについて部品（フィルター・モーター）の交換が必要であることから、以下の各部品について交換作業を行ったうえで、機器が正常に作動することを確認する。

(1) フィルター

外調機4台、パッケージエアコン2台のフィルターについて、それぞれ以下数量の交換を行うこと。なお、フィルターの枠については交換不要であるため、現在使用している枠を引き続き使用すること。また、フィルターの使用繊維はグラスペーパー又は不織布とし、捕集効率(JIS比色法)は90%以上とすること。

設置場所	外調機・パッケージエアコンの型式		フィルターの種類	サイズ(H×W×D) (mm)	数量
楽屋中2		CH-100DR (OAC-1)	中性能フィルター	560×290×30	6
			中性能フィルター	600×290×30	12
			プレフィルター	560×452×50	1
			プレフィルター	600×452×50	2
楽屋大2	新晃工業外調機	CH-30DR (OAC-2)	中性能フィルター	500×290×30	4
			中性能フィルター	600×290×30	4
			プレフィルター	500×300×50	1
			プレフィルター	600×300×50	1
空調機械室		AJ125-A0-BD (OAC-3)	中性能フィルター	365×1150×70	2
			プレフィルター	365×1150×20	1
		AJ80-A0-BD (OAC-4)	中性能フィルター	540×990×70	1
			プレフィルター	540×990×20	1
	東芝パッケージエアコン	RDA-P22404HS (PAC-1) (PAC-2)	プレフィルター	490×620 (H×W)	36

(2) モーター

外調機2台のモーターについて、それぞれ以下数量の交換を行うこと。

設置場所	外調機の型式		交換するモーターの数量
空調機械室	新晃工業外調機	AJ125-A0-BD (OAC-3)	1
		AJ80-A0-BD (OAC-4)	1

3 履行期限及び履行期間

当該契約を締結した日から令和8年3月31日（火）まで
ただし、作業日時については、施設の点検日等、施設利用者に影響の出ない日時とし、委託者及び施設職員と協議のうえ決定すること。

4 提出書類

業務完了時に以下の書類等を作成し、提出すること。

- (1) 完了届
- (2) 作業写真
- (3) 試運転報告書
- (4) その他、委託者が指示するもの

5 その他

- (1) 受託者は、作業に当たっては、関係法令を遵守し、施設利用者及び施設の管理運営に支障をきたすことのないよう万全を期すること。
- (2) 受託者は、業務を実施するにあたり、作業の実施時間帯及び作業工程について、委託者及び施設管理者と打ち合わせのうえ実施すること。
- (3) 受託者は、業務を実施するにあたり、本市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷低減に努めること。
- (4) 再委託については原則禁止としているが、やむを得ず業務の一部を再委託する場合には、契約前に再委託に係る申出書（任意様式）及び登記事項証明書（写し可）を委託者へ提出し事前に委託者の承諾を受けること。
- (5) 作業の際は、必要に応じ養生を行い、作業終了後は現状復帰を行うこと。作業に伴い建物、備品に破損が生じた場合は速やかに委託者、施設管理者に報告すること。
- (6) 作業に必要な工具や機器設置に必要な軽微な消耗品については、受託者において用意すること。また、業務終了後、受託者は、受託者が処分すべきものについて、関係法令に則り、適正に処理すること。
- (7) 作業場所において、事故等が発生した場合は、速やかに施設管理者に報告すること。また、受託者の不注意により発生した事故については、全て受託者が責任を負うこと。
- (8) 受注者は、本作業で知り得た館内の情報等について、みだりに口外しないこと。
- (9) 本仕様書に記載がない事項及び疑義が生じた場合は、速やかに委託者と協議を行うこと。

6 担当課

札幌市教育委員会総務部生涯学習推進課 担当：大場
札幌市中央区北2条西2丁目 STV北2条ビル 5階
TEL：011-211-3871 FAX：011-211-3873