

業務仕様書

1 業務名

大和ハウス プレミストドーム吸収式冷凍機保全業務

2 業務目的

大和ハウス プレミストドームの吸収式冷凍機が経年劣化しているため、劣化部品の更新を行う。

3 履行場所

大和ハウス プレミストドーム（札幌市豊平区羊ケ丘 1 番地）

4 履行期間

契約締結日から令和 9 年 3 月 19 日まで

5 業務内容

(1) 吸収式冷凍機

【RA-1】 型番 : TSA-GW-HS1100E1S

製造番号 : 81622081

【RA-2】 型番 : TSA-GW-HS1100E1S

製造番号 : 81622080

ア 操作盤ASSY (RA-1、RA-2)、蒸気遮断弁バッテリー (RA-1)、貯室圧センサー (RA-1、RA-2) の撤去・更新を行うこと。

イ 更新完了後、試運転調整を行い、異常のないことを確認すること。

(2) 産業廃棄物

産業廃棄物については、廃棄物処理法に基づき適切に処分し、履行期間内にマニフェスト (A・E票) の写しを提出すること。

(3) 作業条件

作業日時については、担当職員と協議のうえ確定すること

6 成果品

(1) 工程表

(2) 完了届

(3) 業務報告書 (写真帳含む)

(4) マニフェスト (A・E票の写し)

7 その他

(1) 業務の計画・実施にあたっては、開催イベント、施設利用者への影響を最小限に抑えるため、担当職員、施設管理者と作業工程の打合せを十分に行うこと。

(2) 業務の実施にあたっては、関係法令等を遵守すること。

(3) 業務の実施にあたっては、利用者の利便性や安全性を十分考慮すること。

(4) 未使用機器等の電源切断の励行による節電、再生紙の積極利用など、環境に配慮した資源の利用に留意すること。

- (5) その他、業務の実施に関して疑義が生じた場合は、担当職員と打合せのうえ、遺漏のないよう遂行すること。

吸収式冷凍機保全業務整備部品一覧

No	品 名	規 格	単位	数量
【吸収式冷凍機】				
1	操作盤ASSY	対象機器：RA-1、RA-2	2	面
2	蒸気遮断弁バッテリー	NS1SF0B用 ニッカド蓄電池(専用品) DC14.4V 600mAh 対象機器：RA-1	1	個
3	貯室圧センサー	鷺宮製作所製 FSK-S01 対象機器：RA-1、RA-2	2	個

※整備部品が廃番や規格変更等により、上記部品一覧に記載の部品以外を使用する場合は、同等品か分かるカタログ等を提出し、担当者の確認と承認を受けること。