

業務仕様書

1 業務名

平岸プール空調設備保全業務

2 業務目的

平岸プールのアリーナ内西側系統の空調機（ACU-6）のRAダクトが変形し、隙間が生じており、適切な換気ができない状態であることから、当該空調ダクトの交換を行う。

3 履行場所

平岸プール（札幌市豊平区平岸5条14丁目1-1）

4 履行期間

契約締結日から令和9年2月29日まで

5 業務内容

- (1) 空調機（ACU-6）のRAダクト（支持金物類含む）を撤去・更新すること。
また、既設ダクトはグラスウールダクトであるが、ヒシメタルダクトを使用して更新すること。
- (2) 必要に応じて足場を組み立てること。
- (3) 更新完了後、空調機の運転を行い、漏れ等の異常がないことを確認すること。
- (4) 産業廃棄物については、廃棄物処理法に基づき適切に処分し、履行期間内にマニフェスト（A・E票）の写しを提出すること。
- (5) 作業は12月の休館日に実施することとし、詳細な作業日は担当職員と協議のうえ確定させること。

6 成果品

- (1) 完了届
- (2) 業務報告書（写真帳含む）
- (3) マニフェスト（A・E票の写し）

7 その他

- (1) 業務の計画・実施にあたっては、開催イベント、施設利用者への影響を最小限に抑えるため、担当職員、施設管理者と作業工程の打合せを十分に行うこと。
- (2) 業務の実施にあたっては、関係法令等を遵守すること。
- (3) 業務の実施にあたっては、利用者の利便性や安全性を十分考慮すること。
- (4) 未使用機器等の電源切断の励行による節電、再生紙の積極利用など、環境に配慮した資源の利用に留意すること。
- (5) その他、業務の実施に関して疑義が生じた場合は、担当職員と打合せのうえ、遺漏のないよう遂行すること。

空調設備保全業務整備部品一覧

No	品 名	規 格	単位	数量
1	ヒシメタル角ダクト	950×550×500L (TFD)	台	20
2	支持金物類		式	1

※整備部品が廃番や規格変更等により、上記部品一覧に記載の部品以外を使用する場合は、同等品か分かるカタログ等を提出し、担当者の確認と承認を受けること。